



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKOPANEM

Zakopane, dnia

HK.9020.5.205.2024

**Pan
Łukasz Filipowicz
Burmistrz Miasta Zakopane**

**ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane**

Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2024 r.
dostarczanej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o.,
ul. Karłowicza 35c, 34-500 Zakopane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem (PPIS), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 22 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie:

- 100 wyników badania wody do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o., w tym 92 w zakresie parametrów grupy A oraz 7 w zakresie parametrów grupy B i 1 w zakresie substancji promieniotwórczych oraz
- 23 wyników z badań jakości wody wykonanych przez PPIS w Zakopanem w ramach nadzoru nad ww. wodociągiem, w tym 21 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów grupy B,

ocenił wodę dostarczaną przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. w I półroczu 2024 roku, jako spełniającą wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W ramach przedmiotowej oceny PPIS, uwzględniając informacje oraz dane zgromadzone w zakresie prowadzonego monitoringu jakości wody, w szczególności:

1. dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w I półroczu 2024 roku w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o. oraz wyników własnych badań wody, w wyniku których jednokrotnie stwierdził przekroczenie parametru mętność. Stwierdzona niezgodność do wymagań zawartych w załączniku nr 1C nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze – w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody – były wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań, w związku z powyższym warunkowej przydatności wody do spożycia nie stwierdzono. Jednocześnie PPIS wskazuje, że w I półroczu 2024 r. nie wpłynęły żadne skargi konsumentów na jakość wody podawanej poprzez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o., w związku z jakością wody podawanej konsumentom;
2. ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem jak również terminowość przesyłania danych do PPIS, w zakresie których nie stwierdził uchybień;
3. zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę dostarczaną przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o.

Z poważaniem:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska
Dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomości:

1. SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa-HK

Sporządziła: Wioletta Graca-Dorociuk tel.18 20 68 697 wew. 23